

# Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH

Bezugsjahr: 2010

## Veröffentlichung nach StromNEV

### Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	24,0	187,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				17.980 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		38.852.064	21.507.308	19.455.739	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		34	35	4273	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				7.390
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				2,69 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				10,64 km <sup>2</sup>

### Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,57%	0,63%	1,57%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	219.479	134.882	306.261	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			660.622	kWh
	Kosten der Verlustenergie			37.259,08	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				5,64 Ct/kWh

Stand: 01.04.2011